









A photograph of a simple wooden bridge crossing a small stream. The bridge has a wooden railing and is surrounded by dense green trees and foliage. The water in the stream is shallow and clear, reflecting the surrounding greenery. The bridge appears to be made of weathered wood and is set in a natural, wooded environment.

Baulast: **Gemeinde**

[illegible]

Anlage 3





ZUL. BODENPRESSUNG: 200KN/m²

**ALLE FUNDAMENTE SIND BIS AUF GEWACHSENEN
BODEN UND FROSTFREI ZU GRÜNDEN!**















GENAUE ABMESSUNGEN BZW.
HÖHEN SIND VOR ORT AUFZU-
MESSEN!

ALLE NICHTBEZEICHNETEN
SCHWEIßNÄHTE: aw = 3mm

**ALLE STAHLTEILE S235
SIND FEUERVERZINKT ODER
MIT GLEICHWERTIGEM ROST-
SCHUTZ ZU VERSEHEN!**



**ALLE HOLZBAUTEILE SIND IN
EICHE D30 AUSZUFÜHREN!!!**



Betongüten		Betondeckung	
Innenbauteile	C25/30 XC1, W0	Decken, Wände 25mm Stütze, Stützen 35mm	
Außenbauteile (Decken, Stützen, Stütze, Wände)	C25/30 XC4, XF1, WF	40mm	
Gründungsbauteile	C25/30 XC2, XA1, WF	30mm	
Gargenoberflächen (keine Bil-Bauteile)	C30/37 XC3, XD1, XF1, WA	55mm OBEN 30mm UNTEN	
frost- und tausalzbeständig Decken unter Gargen (keine Bil-Bauteile)	C30/37 XC3, XD1, XF1, WA	55mm OBEN 25mm UNTEN	
Index	Geändert	Datum:	Bearbeiter:
a	PLAN ÜBERARBEITET	30.07.2016	SCHLAGLIN
Holz	C24; GL24C; GL28C	Materialgüten:	
Profilstahl	S 235		
Betonstahl	Bst 500 M(A) / Bst 500 S(B)		
Matenstöße	ST06S BE 018A, 025TA ≈ 30cm ST06S BE Q135A ≈ 30cm ST06S BE Q43A, 053AA, 063AA ≈ 30cm		
Die zukünftige Bodenpressung von 200 t/m² ist nach Auslast der Baugruppe vom Bauherrn verantwortlich zu prüfen. Bei Überlasten ist ein Größenwechsel vorzunehmen.			

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Auftretende Unklarheiten sind mit der Bauleitung zu besprechen!

B

Bernd Lewandowski
Dipl.Ing.(FH) - Büro für Baustatik
72336 Balingen-Stockenhsn, Stangenackerstr.19
Tel.Nr.07435/9292-0 Fax.Nr.07435/9292-11
E-Mail: Lewandowski.Baustatik@t-online.de

Name: Vorname:		BRÜCKE ; BL-ZILLHAUSEN		DATUM:		05.07.2018	
Projekt: bezeichnet:		FUßGÄNGERBRÜCKE		GERECHNET:		LEWANDOWSKI	
Planer:		TIEFBAUAMT BALINGEN		GEZEICHNET:		SCHULGIN	
Geeignung / Funktion:		FUßGÄNGERBRÜCKE ALS STAHLKONSTRUKTION		Blattgröße:		Blattzahl:	
				A0		1/25/5	
				CAD-Karte:		Projekt Nr.:	
				1-BRÜCKE		E20/18	
Skizze / Inhalt:				Planität:			
ÜBERSICHTSPLAN STAHLKONSTRUKTION				1a			