



Notwendige Treppe
in Treppenraum mit
Feuerschutzabschlüssen
F30 + T30-RS

Umbau Pausenhof-WC
Polystyrolschalungskörper aus Decke entfernt
Betonanierung Rippendecke
in Brandschutzqualität F90

Überdeckter Pausenhof
Betonanierung Stützen und Rippendecke
in Brandschutzqualität F90
Abgehängte Decke neu

In Treppenraum
an Podestdecken
Polystyrolschalungskörper entfernt
+ Betonanierung in
Brandschutzqualität F90

In Foyerbereich
an Podestdecken
Polystyrolschalungskörper entfernt
+ Einbau QWA-Rasterdecke F30
als Interimslösung

Abgeschlossene Sofortmaßnahmen
Anstehende Sofortmaßnahmen

ERDGESCHOSS